

ZP.271.01.02.2013

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciemierów – gm. Pyzdry)

Pytania zadane przez uczestników postępowania oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Jaka ma być blachodachówka – powłoka, kolor?

ad. 1 : Blacha ocynkowana lakierowana na kolor brązowy o min. grubości 0,7 mm

Pytanie nr 2

Proszę o dokładne parametry lamp typu RASTER. Lampy mają być wbudowane w suficie, czy przykręcane do sufitu?

ad. 2 : Lampy RASTER 4 x 18 W montowane do rusztu z profili

Pytanie nr 3

Proszę o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, która ma być zamontowana?

ad. 3 : Brak zestawień . Okna o pow. 2,08 m² z 5-cio komorowych profili PCV dwudzielne rozwieralne z jednym skrzydłem uchylno- rozwieralnym , ramy obustronnie białe, zestawy szybowe 1,1 W/m²K. Drzwi z profili j.w. dwuskrzydłowe ze stałym górnym naświetlem, ramy w kolorze brązowym, skrzydła przeszklone do połowy od góry.

Pytanie nr 4

Z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne i zewnętrzne?

ad. 4 : Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 1,0 mm. Parapety wewnętrzne konglomerat gr. 25 mm

Pytanie nr 5

Wszystkie obróbki wykonać z blachy stalowej powlekanej czy tylko ocynkowanej?

ad. 5 Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Obróbki przy pokryciu dachu z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie dokładnych parametrów kominków wentylacyjnych?

ad. 6 Kominki systemowe z blachy lub PVC o średnicy 125 lub 150 mm w kolorze blachodachówki

Pytanie nr 7

Jakiej grubości mają być płyty gipsowo – kartonowe. Proszę o podanie parametrów.

ad. 7 Płyty gips- karton gr. 12,5 mm

Pytanie nr 8

Jakie kolory i parametry tynków elewacyjnych i farb wewnętrznych zostały przyjęte.

ad. 8 : Tynk- wyprawa mineralny baranek gr. 2 mm w kolorze piaskowym. Farby wewnętrzne emulsyjne lateksowe w kolorach jasnych.

Pytanie nr 9

Proszę o parametry papy termozgrzewalnej.

ad. 9 : Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (na istniejące pokrycie papowe) gr. 4,2 mm