

Pyzdry dn. 24.02.2020 r.

ZP.271.01.01.2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Wyjaśnienia do SIWZ - „Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna”

- 1. Prosimy o załączenie specyfikacji technicznych. W umieszczonej na stronie internetowej dokumentacji przetargowej zamieszczono jedynie stronę tytułową SST.**

Zamieszczono w dniu 18.02.2020 r.

- 2. Prosimy o udostępnienie przekroju podłużnego projektowanej drogi, bilansu robót ziemnych, uzgodnień i pozwolenia na budowę.**

Dla przedmiotowej inwestycji przekrój podłużny nie był opracowywany, nie stanowi części dokumentacji projektowej. Rozwiązania projektowe zakładają poprowadzenie niwelety drogi "po terenie" przy zachowaniu minimalnych spadków. Ilości robót ziemnych dla przedmiotowego zadania ujęte są w przedmiarze robót, w dziale "Roboty ziemne - 02.00.00". W załączeniu pozostałe dokumenty.

- 3. W projekcie drogowym ujęto wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i poboczy z kruszywa z materiału kamiennego granitowego. Prosimy o wykreślenie konieczności stosowania kruszywa pochodzenia granitowego. Gdyż normy europejskie za wymagania stawiają parametry fizyko mechaniczne, a nie pochodzenie skały. Dodatkowo jest to ograniczenie możliwości korzystania z materiałów lokalnych.**

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący konieczności stosowania "mieszanki z kruszywa łamanego granitowego".

- 4. SIWZ rozdział VII przewiduje rozpoczęcie robót w dniu 11.03.2020. Czy Zamawiający rzeczywiście zakłada przeprowadzenie postępowania i podpisanie umowy w tak krótkim czasie dzielącym termin złożenia ofert od tej daty?**

Naniesiono zmiany w SIWZ i projekcie umowy.